



LEGENDA MATERIÁLU

OZN.	POPIS	POČET
1	Nosník POT 625/902 PTH	25 ks
2	Nosník POT 325/902 PTH	11 ks
3	Nosník POT 500/902 PTH	4 ks
4	Válcovaný nosník I č. 18, dl. 3550 mm	1 ks
5	Válcovaný nosník I č. 18, dl. 3175 mm	1 ks
6	Válcovaný nosník I č. 18, dl. 1975 mm	1 ks
7	Válcovaný nosník I č. 18, dl. 2150 mm	1 ks
8	Válcovaný nosník U č. 12, dl. 3000 mm	4 ks
9	CSV Miako 19/62,5 PTH	780 ks

POZNÁMKA -MINIMÁLNÍ ULOŽENÍ NOSNÍKŮ POT MUSÍ BÝT 125 MM DO LOŽE Z CEMENTOVÉ MALTY
-NA SPODNÍ PŘÍRUBU VÁLCOVANÝCH OCELOVÝCH NOSNÍKŮ TVARU I, NA KTERÉ BUDOU ULOŽENY POT NOSNÍKY, BUDE PŘIVÁŘENA OCELOVÁ PÁSOVINA 8/100 MM
-V ÚROVNI STROPU PROBÍHÁ PO OBVOBOVÝCH A NOSNÝCH STĚNÁCH ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC S VÝZTUŽÍ (4 x PRŮM. 12 MM 10335, TRMINKY PRŮM. 6 MM 10216 PO ě 200 MM)
-V CELÉ PLOŠE STROPU BUDE DO BETONU VLOŽENA OCELOVÁ SVAŘOVANÁ SÍŤ S DRÁTEM PRŮM. 5 MM A OKY 100/100 MM
-PŘI PROVÁDĚNÍ STROPU SE MUSÍ DODRŽOVAT TECHNICKE PŘEDPISY VÝROBCE
-MINIMÁLNÍ ULOŽENÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ MUSÍ BÝT MIN. 200 MM

CELKOVÁ TLOUŠŤKA STROPU VČETNĚ
ZMONOLITNĚNÍ BETONEM B 20 JE 230 MM

	Datum	12/2008
	Formát	A4
Akce:	Měřítko	1:100
	Kóty	mm, m
Obsah:	Výkr.č.	E.5